

Alapadatok		
Alapterület	149	m ²
Benntartózkodók	5	fő
Szintek száma	1	szint

Helyiségek			
Befűvés	5	db	hálószobák, nappali, dolgozó
Elszívás	6	db	konyha, fürdőszoba, mellék helyiségek
Befűvéssel ellátott helyiségek alapterülete	98	m ²	

Általános légmennyiség alapterületre vetítve	1,5	m ³ /h/m ²	149	223,5	
benntartózkodók száma alapján	25,2	m ³ /h/fő	5	126	
hálószoba alapterületre vetítve	3,6	m ³ /h/m ²	98	352,8	
Szükséges friss levegő mennyisége TNM rendelet alapján				352,8	m ³ /h

7/2006 TNM rendelet alapján, lakóépületben alkalmazott friss levegő mennyisége

TELJES SZELLŐZTETÉS (zero ablaknyitás)				
60 m ³ /h szobánként				
Nappali			120	m ³ /h
Szoba	4	db	240	m ³ /h
				m ³ /h
Szükséges friss levegő menny. helyiségek vizsgálata alapján - teljes ellátottság			360	m ³ /h

MEDIUM SZELLŐZTETÉS				
45 m ³ /h szobánként				
Nappali			90	m ³ /h
Szoba	4	db	180	m ³ /h
				m ³ /h
Szükséges friss levegő menny. helyiségek vizsgálata alapján - medium ellátottság			270	m ³ /h

ALAP SZELLŐZTETÉS				
30 m ³ /h szobánként				
Nappali			60	m ³ /h
Szoba	4	db	120	m ³ /h
				m ³ /h
Szükséges friss levegő menny. helyiségek vizsgálata alapján - alap ellátottság			180	m ³ /h

Megjegyzés

Teljes ellátottság esetén 1 szobában biztosítandó friss levegő mennyisége	60	m ³ /h
Részleges ellátottság esetén 1 szobában biztosítandó friss levegő mennyisége	40-50	m ³ /h
1 főre eső szükséges friss levegő mennyisége	30	m ³ /h

Légkezelőgép kiválasztása ALAP SZELLŐZTETÉS kialakításához

Mértékadó szükséges friss levegő mennyisége	180	m ³ /h
---	------------	-------------------

Kiválasztott légkezelőgép	RHR-CF-V-270	270	m ³ /h

Légkezelőgép helye:	
Friss levegő beszívásának helye:	Homlokzaton keresztül
Használt levegő kidobásának helye:	Tetőn keresztül